

Predmet podlimitnej zákazky: „Rekonštrukcia ŠD Horský park, Prokopa Veľkého 41, Bratislava“

Otázka záujemcu:

Vo výkaze výmer čast' „01- Architektonicko-...“ sa v položke č.185 – Automatický výsuvný stĺpik píše, že systém má obsahovať „čítačka validovaného lístku“, nakoľko v zadani/požiadavke pre nacenenie stĺpiku s prísluš. nefiguruje žiaden parkovací systém, ktorý by takéto lístky vydával, žiadame o upresnenie ako je myslená táto požiadavka? Máme oceniť aj parkovací systém/automat? Alebo systém je už existujúci? Aký? Tiež by sme ešte radi upresnili, či čítačky RFID bezkontaktných kariet/čipov môžeme naceniť aj s kartami/čipmi (koľko ks = užívateľov?), alebo majú byť kompatibilné s nejakým existujúcim kartovým systémom? Ak už kartový systém existuje, na akej frekvencii? Komunikačný protokol je Mifare alebo Manchester?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Vo výkaze výmer „01-Architektonicko-...“ sa nachádza položka:

185	K	7679919556	<p>M+D Ochrana objektu pred vstupom áut - Automatický výsuvný stĺpik, KOVO Bloc C/E, signalizácia LED, diaľkový ovládač, riadiaca jednotka, Ovládanie stĺpiku -el. vrátik, TV kamera, stojan, vrátane potrebného prísl. a kotvenia "Dodávka a montáž - Automatický výsuvný stĺpik výsuvný stĺpik KOVO Blok C/E KOVO C/E ks 1 signalizácia LED ks 1 prijímač diaľkového ovládania ks 1 diaľkový ovládač ks 20 riadiaci jednotka stĺpiku ks 1 indukčná slučka s detektorom ks 2 vyrezaní drážky pre slučku ks 2 montáž stĺpiku KOVO ks 1 Ovládanie stĺpiku- 1 el.vrátik, TV dohľad video vrátik , 2 vstupy, 1 recepcia EMOS H1024 ks 1 TV kamera pre dohľad na vjazd- IP bullet kamera. 2MP, 3mm, WDR, 120dB, IR 30m, IP66 ks 1 stojan kamery ks 1 montáž ks 1 Ovládanie stĺpiku 2 vjazd/ výjazd na kartu, vjazdový stojan, čítačka RFID kariet ks 1 výjazdový stojan, čítačka validovaného lístku, čítačka RFID kariet ks 1 montáž stojanov ks 1 inženýring projekt, dokumentácia Požiadavky na stavebnú pripravenosť: Káblové prepojenie vjazd - recepcia silový kábel pre napájani 230V/15A bm 100 datový kábel UTP/FTP 4x2x0,5 bm 100 slaboprúdový kábel 4x2x0,5 bm 100 výkop pre káblovú trasu bm 100 výkop pre výsuvný stĺpik bm 100 stavebná príprava pre stĺpik podľa podkladov ks 1 základy pro vjazdový a výjazdový stojan cca 500x500mm betonová doska ks 2 oprava asfaltovej plochy 10m2"</p>	sub	1,000
-----	---	------------	---	-----	-------

Verejný obstarávateľ požaduje naceniť položku tak, ako je uvedená vo VV. Ide o umiestnenie:

- vjazdového ovládacieho stĺpika so zabudovaným **prístupovým panelom** na tlač validného lístka a čítačku RFID kariet.
- výjazdového ovládacieho stĺpika so zabudovaným **prístupovým panelom** na čítačku validného lístka a čítačku RFID kariet.

Verejný obstarávateľ nepožaduje dodávku parkovacieho systému/automat ani dodávku bezkontaktných kariet/čipov a nepožaduje kompatibilitu so žiadnym existujúcim kartovým systémom.

