

### Otázka č.10

Výkaz pre ocenenie SO-01 Časť Architektonicko-konštrukčná Položka pč. 227 Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, v. 2100 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné v množstve 38 kusov Podľa poskytnutej projektovej dokumentácie dvere "ID5" 6 kusov sú nesprávne vykázané – majú byť s požiarovou odolnosťou PO EW 15D3 C. Nakoľko nie je k dispozícii projekt požiarnej ochrany majú byť „ID5“ v počte 6 kusy s PO EW 15D3 C ? Žiadame verejného obstarávateľa o nápravu, zosúladienie PD a výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa: Áno, položka je chybné popísaná.

Položka 227 bude rozdelená na dve položky (počet dverí sa nemení) nasledovne:

227	M	61161000290x	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, v. 2100 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	32,000	
	VV		"ID6" 4+1+1+2		8,000	
	VV		"ID7" 3+1		4,000	
	VV		"ID8" 1		1,000	
	VV		"ID9" 1+1+5+4+1+2+3+2		19,000	
	VV		<b>Súčet</b>		<b>32,000</b>	
336	M	61161000290x2	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, v. 2100 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné, s požiarovou odolnosťou EW 15D3C	ks	6,000	
	VV		"ID5" 2+2+1+1		6,000	