



Bratislava 23.09.2013

Vec: Vysvetlenie

Verejný obstarávateľ, Ekonomická univerzita v Bratislave na základe žiadosti záujemcu o zákazku – „Odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu Konventná“, zverejnenú na webovej stránke VO, dňa 19.09.2013, formou prieskumu trhu, dáva nasledovné vysvetlenie:

### **Žiadosť záujemcu o vysvetlenie:**

OPaOS v zmysle Vyhlášky 508/2009 – vo výzve citovaná Vyhl. 718/2002 je zrušená.

#### **K položke 1.**

**Odborná prehliadka a skúška regulačnej stanice plynu** – typ RS, zaradenie v zmysle platnej vyhlášky 508/2009 ( napr. Af, Bf), dátum poslednej vykonanej odbornej prehliadky a dátum poslednej vykonanej odbornej skúšky

#### **K položke 2.**

**Odborná prehliadka a skúška plynovej kotolne** – info, či sa jedná o prehliadku NTL kotolne v zmysle Vyhl. 25, ak nie, čo všetko je uvažované v predmetnej položke ( napr. rozvody Bg, spotreba spaľovaním Bh.... )

#### **K položke 3.**

**Odborná prehliadka a skúška tlakového zariadenia EXPANZOMAT 2801 / rok výroby 1991** – aký typ prehliadky je požadovaný ( na predmetne VTZ vyhláška 508/2009 požaduje vykonávať opakovane vonkajšie prehliadky s periodicitou 1 rok, vnútorné prehliadky ( resp. náhrada) s periodicitou 5 rokov, tlakové skúšky s periodicitou 10 rokov)

#### **K položke 4.**

**Odborná prehliadka a skúška teplovodného kotla typu VSB-IV** – aký typ prehliadky je požadovaný (( na kotol ako na tlakové zariadenie vyhláška 508/2009 požaduje vykonávať opakovane vonkajšie prehliadky s periodicitou 1 rok, vnútorné prehliadky ( resp. náhrada) s periodicitou 1 rok, tlakové skúšky s periodicitou 10 rokov) ak by bolo uvažované s kotlom ako VTZ plynovým Bh, ( predpokladám výkon do 500 kW), potom by OP bola vykonávaná v periodicitu 1 rok a OS v periodicitu 3 roky))

**Odpoveď verejného obstarávateľa:**

K otázke č.1

Týka sa to regulačnej stanice plynu Bf k nízkotlakovej kotolni. Dátumy nie sú k dispozícii.

K otázke č.2

Jedná sa o prehliadku NTL.

K otázke č.3

Požadujeme vykonať opakované vonkajšie prehliadky s periodicitou 1 rok.

K otázke č.4

Požadujeme vykonať vonkajšie prehliadky s periodicitou 1 rok.