

## Vysvetlenie

Verejný obstarávateľ, Ekonomická univerzita v Bratislave na základe žiadosti záujemcu o zákazky:

- **Oprava strechy**

zverejnené na webovej stránke verejného obstarávateľa, dňa 25.06.2020, formou prieskumu trhu, dáva nasledovné vysvetlenie:

**Otázka záujemcu a odpoveď verejného obstarávateľa:**

Chcel by som sa opýtať k priloženému výkazu výmer k zákazke na opravu plochej strechy na Vašom objekte na ul. Starohájska 4. Konkrétne teda k položkám 4,8 a 14. Je nám jasné, že pred natavením samotného asfaltového pásu je potrebné podklad napenetrovať. Penetračný náter je v položkách 2 a 6. Ale nie je nám jasný náter v položkách 4 a 8. Je tento náter nutný? Čo sa týka položky 14 to je ochranný reflexný náter na novo natavený asfaltový pás. Tento asfaltový pás je s minerálnym posypom a na dané pásy nie je bežné aplikovať ešte reflexný náter. Pri obhliadke strechy sme si všimli že taktiež na už zhotovenej časti strechy na asfaltovom páse s minerálnym posypom žiadny náter taktiež nie je. Preto naša otázka smeruje k daným položkám a k otázke nutnosti ich cenenia a samotnej realizácie.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Náter v položkách 4 a 8 je nutný, tento náter vytvára ochrannú hydroizolačnú vrstvu na pôvodné asfaltové pásy a reflexný náter verejný obstarávateľ požaduje neceniť a zrealizovať.

Bratislava 03.07.2020