

Zadanie zákazky

Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo: Dolnozemska cesta č. 1, 852 35 Bratislava
IČO: 00399957
Telefón: +421 /67295269
Kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková
e-mail: galina.uherkova@euba.sk

2. Názov predmetu zákazky: Odborné prehliadky a skúšky svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácie na vyhradených technických zariadeniach a bleskozvodov

Opis predmetu obstarávania:

Kód CPV: 71630000-3 Technická inšpekcia a skúšanie

Odborné prehliadky a skúšky svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácie na vyhradených technických zariadeniach a bleskozvodov v zmysle vyhlášky MPSVaR SR 508/2009 Z.z. a zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., STN 33 1500, STN 332000-4-41 a STN 33 2000-6.

Po vykonaní služby požadujeme vystavenie revíznej správy spolu so zistenými nedostatkami do 7 kalendárnych dní od vystavenia záväznej objednávky.

Tajovského 11, Košice

Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia objektu

Prívod 3f z distribučnej siete VSD, AYKY-J 4x70, vývod 3f do HR1, nožové poistky PH1 80A, AYKY-J 4x70. Z HR1 - ističové vývody 3-fáz. pre podružné rozvádzače R1,R2,R3 - AYKY-J 4x16 mm², 1-fáz.vývody na zásuvkový obvod a svetelný obvod.

Bleskozvod

Murovaný objekt s výškou 10 m so sedlovou plechovou strechou je hrebeňová bleskozvodná sústava. Počet zvodov 6 pripojených na uzemňovaciu sústavu.

Tajovského 13, Košice

Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia objektu

Prívod 3f z distribučnej siete VSD, AYKY-J 4x70, vývod 3f do HR2, nožové poistky PH1 100A, AYKY-J 4x70. Z HR2 - ističové vývody 3-fáz. pre podružné rozvádzače R1,R2, - AYKY-J 4x16 mm², podružný rozvádzač R3 AYKY-J 4x10 mm², Podružný rozvádzač R4 je napájaný z rozvádzača R1 káblom AYAY 4x10 mm², podružný rozvádzač R5 je napájaný z rozvádzača R1 káblom AYAY 4x6 mm². V podružných rozvádzačoch sa nachádzajú ističové vývody pre svetelné a zásuvkové okruhy.

Bleskozvod

Murovaný objekt s výškou 10 m so sedlovou plechovou strechou je hrebeňová bleskozvodná sústava. Počet zvodov 6 pripojených na uzemňovaciu sústavu.

Tajovského 11-13 prístavba, Košice

Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia objektu

HR napájaný káblovou prípojkou 2x NAVY 4x150mm² zo SR. EI rozvod je ošetrený pred pulzným prepätím v RH komb. zvodičom prepätia SPD1 a SPD2a v podružných rozvádzačoch

zvodičmi prepätia SPD2. Z HR sú napájané zásuvkové, svetelné obvody objektu, výťah, klimatizácia, vzduchotechnika a podružné rozvodnice. Elektrická inštalácia je realizovaná káblami N2XH-J suteréne CYKY pod omietkou, v káblových žľaboch, a v ochranných rúrkach. Zásuvkové rozvody sú riešené káblom N2XH-J 3x2,5 mm² RE istené buď jednotlivo ističom PL7-1P/C 16 A a skupinovo chránené prúdovým chráničom s ističom PF7-16/1NC/003

Bleskozvod

Dvojpodlažná murovaná budova, strecha plochá, plechová atika. Vonkajšiu ochranu pred bleskom zabezpečuje neizolovaný bleskozvod tvorený zberným, zvodovým a uzemňovacím vedením. Mrežová sústava s 11 zberačmi, lano AlFe 50 mm² na podperách PV21 a PV23. Dva zvody sú v chráničke HFPA 1229. Skúšobné svorky osadené v krabici KO 125 0,6 m od úrovne terénu. Bleskozvodová súprava je na streche prepojená na susediace objekty. Vonkajšie kovové schodisko je pripojené na spoločnú uzemňovaciu sústavu.

Elektroinštalácia vzduchotechniky

Napájanie VZT je z hlavného rozvádzača objektu umiestneného v NN rozvodni, napájanie nástrešnej jednotky BAUTIC BAH 065 DNma jednotky KLM 08SK00P RAM je riešené káblom N2XH-J 5x25 RE a istené ističom FA 101 C80/3. Klimatizačná jednotka je napájaná káblom N2XH-J 3x2,5 RE a istené ističom FA307 C16/1, 7 ks stropných ventilátorov je napájaných káblom N2XH-J 3x1,5RE a istené komb. prúd. chráničom s ističom FI10.10 C10/1N/003, 2 ks potrubné ventilátory napájané káblom N2XH-J 3x1,5RE a istené komb. prúd. chráničom s ističom FI206 C10/1N/003

Moyzesova 64, Košice

Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia objektu

Z hlavného rozvádzača RH, ktorý je napájaný káblovou prípojkou NAVY-J 3x95+50 z elektromerového rozvádzača sú lúčovým rozvodom napájané podružné rozvádzače R, R02, R03, R11 - R15,. Podružné rozvádzače napájajú zásuvkové a svetelné obvody. Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS na ktorú sú pripojené kovové potrubia vody, VZR a UK. Zásuvkové rozvody sú riešené káblom CXKE-R 3x2,5 mm² istené ističom 16A a skupinovo chránené prúdovým chráničom, alebo komb. prúd. chráničom s ističom. Svetelné obvody riešené káblom CXKE-R 3x1,5 mm² istené ističom 10A jednotlivo.

Bleskozvod

Hrebeňová zberacia sústava s 11 ks tyčových zberačov. Zberače s priemerom 20 mm a dĺžkou 1,5 m sú uchytené na podperách 2xDJ1, tyčové zberače sú prepojené lanom ALFe D50mm uložené na podperách PV22 a na hrebeni strechy PV15 po 1m. Zvody 10 ks sú v chráničke v murive.

ŠD Bellova 1

Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia objektu

Jedná sa o 6 podlažnú budovu. Hlavný rozvádzač HR1 má tri polia. Pole č. 1 - vývody pre výťahy (2x4x AY 16), rozvádzače núdzového osvetlenia RN1 a RN2 (2x AYKY 2Bx4), zásuvkový obvod na vrátnici (AYKY 2Bx4), vývod pre tel. ústredňu (AYKY 2Bx4). Pole č. 2 - vývod pre rozvádzač kuchyne RK AYKY 4Bx50. Pole č. 3 - vývody 4x AYA 90 cez nožové poistky PH1 100A do chodbových skriň JOP II Ľ. STR z JOP II P. STR., vývody AYKY ABx4 pre rozvádzače odsávania ROV1 a ROV2, vývod 4Bx16 pre podružný rozvádzač R1, vývody AYKY 2Bx205 pre okruhy osvetlenia schodiska a vývod AYKY 2Bx2,5 anténa. Z R1 vývody pre zásuvky a osvetlenie pre miestnosti na prízemí. Z JOP II Ľ. STR z JOP II P. STR., vývody AYKY ABx6 pre podružné rozvádzače RP 09 - RP 501 umiestnené v bunkách. Na každom podlaží sa nachádza podružný rozvádzač R2 z ktorého sú istené ostatné okruhy.

Bleskozvod

Šesťpodlažná budova s rovnou strechou. Mrežová sústava, 5 ks tyčových lapačov a 6 ks zvodov rovnomerne rozložených po obvode budovy. Je zhotovená lanom FeZn 50mm po

skúšobné svorky. Od nich do zeme vedie plnovodič FeZn 10. Upevnenie je na podperách. K zberacej sústave sú pripojené mreže balkónov a všetky kovové súčasti na streche. Zvody sú chránené ochrannými uholníkmi 2 m. Uzemnenie v zemi plnovodičom FeZn 10.

Zodpovedná osoba za opis predmetu zákazky:

Eva Šusterová tel.. +421 55/7223201

e-mail: eva.susterova@euke.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave, PHF, Tajovského 13, 041 30 Košice

Miesto uskutočnenia: podľa opisu predmetu zákazky.

Predpokladaná hodnota zákazky: 2 445,00 EUR bez DPH.

4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena vrátane DPH.

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:

5.1 Cenovú ponuku je potrebné predložiť e-mailom/poštou na adresu:

Ekonomická univerzita V Bratislave

Oddelenie pre verejné obstarávanie

Dolnozemska cesta č. 1, 852 35 Bratislava

e-mail: galina.uherkova@euba.sk

informácie na tel. č. +421 2672 95269

kontaktná osoba: Galina Uherková

5.2 V ponuke bude uvedené obchodné meno uchádzača (ďalej „Uchádzač“) a nápis „Cenová ponuka – **Odborné prehliadky a skúšky svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácie na vyhradených technických zariadeniach a bleskozvodov**“.

5.3 Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr: **06.10.2021 do 10:00 hod.**

5.4 Uchádzač môže cenovú ponuku vziať späť, alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania ponúk uvedeného v bode 5.3 tohto zadania.

5.5 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.

5.6 Ak súčasťou ponuky uchádzača bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

Ponuka musí obsahovať:

- **výpočet ceny predmetu zákazky Príloha č.1**

- **opis predmetu zákazky**

- **podmienky účasti**

6. Obsah a záväznosť cenovej ponuky

6.1 Cenová ponuka musí byť záväzná do 31.12.2021.

6.2 Súčasťou ponuky musia byť:

6.2.1 Identifikácia uchádzača.

6.2.2 Návrh ceny za celý predmet zákazky tak, ako je to vymedzené v bode 8. tohto zadania.

6.2.3 Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v bode 7 Podmienky účasti tohto zadania.

6.2.4 Označenie kontaktnej osoby (s uvedením mena a priezviska, e- mailovej adresy a mobilného telefónneho čísla), na ktorú sa môže Verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej Cenovej ponuky.

6.2.5 Dokumenty uvedené v bodoch 6.2.2 až 6.2.4 musia byť podpísané osobou, resp. osobami oprávnenými konať v mene uchádzača.

6.2.6 Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými Verejným obstarávateľom v tomto zadaní.

7. Podmienky účasti uchádzačov:

1. OSOBNÉ POSTAVENIE

1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) ZVO.

Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO:

uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS) podľa §152 ZVO môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia informáciou o zapísaní do ZHS, alebo predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do ZHS,

- a) uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladom v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.
- b) v prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne dostupnom a bezplatnom elektronickom registri, postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie **link** (odkaz na webovú stránku) na požadovanú informáciu
- c) **čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.**

1.2 Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO. V cenovej ponuke sa predkladá originál alebo úradne overená fotokópia požadovaného dokladu.

8. Stanovenie ceny predmetu zákazky:

Cena musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre:

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- výška a sadzba DPH
- navrhovaná zmluvná cena s DPH

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto poskytnutia predmetu zákazky je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení predmetu zákazky fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH.

Objednávateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje.

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent.

V jednotkovej cene predmetu zákazky sú zahrnuté všetky náklady a primeraný zisk, ktoré súvisia/budú súvisieť s realizáciou celého predmetu zákazky.

Objednávateľ zhotoviteľovi uhradí cenu za vykonanie predmetu zákazky na základe zhotoviteľom vyhotovenej a predloženej faktúry, doloženej súpisom vykonaných prehliadok a skúšok a zisťovacím protokolom. Súpis musí obsahovať druh a množstvo vykonaných prehliadok a skúšok a ich ocenenie jednotkovými cenami.

9. Lehota poskytnutia/dodania:

Požadovaný termín dodania predmetu zákazky: do 7 kalendárnych dní od vystavenia záväznej objednávky.

10.Hodnotenie ponúk

10.1 Cenové ponuky, ktoré splnia všetky podmienky stanovené v tomto zadání, budú hodnotené na základe jediného kritéria, ktorým je **najnižšia ponúkaná cena** určená v súlade s ustanovením bodu 4. tohto zadania. Cenová ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako úspešná.

10.2 Každému uchádzačovi bude doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho cenovej ponuky.

11. Ďalšie podmienky

11.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk (vrátane cenovej ponuky vyhodnotenej ako úspešnej), ako aj právo kedykoľvek ukončiť tento prieskum trhu.

11.2 O ukončení tohto prieskumu trhu bude Verejný obstarávateľ bezodkladne informovať všetkých uchádzačov, resp. všetky subjekty, ktorých vyzval na predloženie ponuky.

11.3 Uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej cenovej ponuky.

Príloha č. 1

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny.

Predmet zákazky: Odborné prehliadky a skúšky svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácie na vyhradených technických zariadeniach a bleskozvodov

Uchádzač:

	cena predmetu zákazky celkom bez DPH v EUR	výška DPH v EUR (sadzba 20%)	cena predmetu zákazky celkom s DPH v EUR
Odborné prehliadky a skúšky svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácie na vyhradených technických zariadeniach a bleskozvodov			

V, dňa

Podpis

Poznámka:

V prípade, ak má Uchádzač - Zhotoviteľ sídlo mimo územia Slovenskej republiky a je platcom DPH, verejný obstarávateľ - Objednávateľ má povinnosť v zmysle platných právnych predpisov SR odvieť daň za Uchádzača - Zhotoviteľ - to znamená, že Uchádzač - Zhotoviteľ nebude fakturovať DPH.

Avšak - keďže cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH v eurách, ktorú verejný obstarávateľ zaplatí za predmet tejto zákazky je kritériom na vyhodnotenie ponúk, Uchádzač - Zhotoviteľ (platca DPH) so sídlom mimo územia SR uvedie svoju cenu tak, že k nej pripočíta príslušnú výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z.