



Bratislava 10.10.2014

Vec: Vysvetlenie

Verejný obstarávateľ, Ekonomická univerzita v Bratislave na základe žiadosti záujemcu o zákazku – rozbor vody -, zverejnenú na webovej stránke VO, dňa 07.10.2014, postupom podľa §9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dáva nasledovné vysvetlenie:

### **Žiadosť záujemcu o vysvetlenie:**

k vypracovaniu cenovej ponuky na rozbor obehovej vykurovacej vody potrebujeme doplňujúce informácie:

1. Aké parametre potrebujete stanovovať vo vzorke vody
2. Podľa akej normy a pod akým tlakom pracuje daný kotol (potrebné informácie k vypracovaniu posudku)
3. O aký počet vzoriek vôd sa jedná
4. Na aké obdobie požadujete vypracovať cenovú ponuku
5. Cena má byť uvedená na jednu vzorku, alebo na celé obdobie
6. Či budete požadovať od nás aj odber vzorky/vzoriek

### **Odpoveď verejného obstarávateľa k jednotlivým bodom:**

1. Podľa tabuľky
2. Norma STN 07 74 01                      Pracovný tlak kotla 200 kPa
3. Podľa tabuľky
4. Polročne
5. Na jednu vzorku
6. Odber a rozbor vzoriek a vypracovanie posudku