

## ROZPIS PRÁC

na odstránenie skvapalnených pár v RS ZP Dolnozemská 1

uzatvorenie prívodu plynu,rozobratie a sfunkčnenie plyn.uzáverov K800 2ks
namontovať nie kontrol.manometra a sfunkčnenie 2 ks plyn.uzávery-posúvače
odvzdušnenie regulátora 2ks,vypustenie vody z 1ks regulátora,kontrola funkčnosti
demontáž ppoist.ventilu,skúška nastavenia výstup.tlakov opakovane
kontrola odľdvetrania reg.2ks,1ks vytekala voda pod tlakom,uzatvorenie prívodu plynu
demontáž ir šálky a pružiny
demontáž šálky PV a demontáž držiaka PV
demontáž držiaka tesniacej gumy, kontrola dosadacej plochy , výmena gumového tesnenia
odskrutkovanie krytu pružiny a matice
kontrola membrány a výmena
demontáž impulzného potrubia
nastavenie voľného chodu membrány ovládačom
výmena pružiny pod membránou a výmena gumového tesnenia
montáž impulzného potrubia
osadenie nastavenie membrány a pružiny
dotiahnutie matice pružiny a kryt pružiny
spätná montáž
montáž držiaku tesniacej gumy
montáž šálky PV
montáž impulzného potrubia
montáž odvetracieho potrubia
montáž telesa PV
uzatvorenie odvzdušňovacieho ventilu a demontáž kontrolného manometra
montáž pracovného manometra a otvorenie vstupu plynu po kontrole 48 plyn.spotr.
odskrutkovanie krytu pružiny a matice riadiča regulátora
kontrola membrány
demontáž impulzného potrubia
nastavenie voľného chodu membrány ovládačom
výmena pružiny pod membránou a výmena gumového tesnenia
montáž impulzného potrubia
osadenie membrány a pružiny
dotiahnutie matice pružiny a kryt pružiny
priskrutkovanie riadiču na regulátor
nastavenie riadiča regulátora