

Vysvetlenie

Verejný obstarávateľ, Ekonomická univerzita v Bratislave na základe žiadosti záujemcu o zákazku – Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove univerzity na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave - zverejnenú na webovej stránke VO, dňa 13.02.2015, formou prieskumu trhu, dáva nasledovné vysvetlenie:

Žiadosť záujemcu o vysvetlenie:

Otázky

Prosím ešte o presnú špecifikáciu elektrického rozvádzača.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rozvádzač bude vyhotovený v zmysle STN EN 60439-3 , STN EN 60432, STN EN 60433, skúšané podľa STN EN 60439-1.

Rozvádzač bude vo vyhotovení plast „Z“, krytie IP 30/20, sústava TN-C-S. V rozvádzači bude hlavný vypínač a istiace prvky k jednotlivým obvodom pánskych i dámskych sociálnych zariadení. Umiestnený bude v miestnosti s umývadlami -páni.

Bratislava 24.02.2015