

POTVRDENIE

O VYKONANÍ ČISTENIA A KONTROLY KOMÍNA ALEBO DYMOVODU

podľa § 23 ods.1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiaru bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol v objekte právnickej osoby – fyzickej osoby - podnikateľa

Adresa objektu:

Objekt Ubytovacie zariadenie Ekonomickej univerzity vila Pokrok, Pekná vyhládka, 062 01 Horný Smokovec

Názov a sídlo právnickej osoby:

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V Bratislave, Dolnozemska cesta 1, 852 19 Bratislava

IČO: 00 399 957

DIČ: 2020879245

Špecifikácia spalinovej cesty, na ktorej bolo uskutočnené čistenie a kontrola:

komín: 2 ks murovaný komín s plastovou vložkou na zemný plyn, priemer 80 mm výška 9 m

dymovod: 2 ks samostatný na zemný plyn, plastový, priemer 80 mm

spotrebič: 2 ks ústredný kotol na zemný plyn Buderus Logano, výkon do 50 kW

Dátum vykonania kontroly a čistenia spalinovej cesty: 31.5.2019

Zistené nedostatky, ktoré boli odstránené na mieste: bez závad

Zistené nedostatky, ktoré neboli odstránené na mieste: bez závad